



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

\*\*\*\*\*

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο  
(Αντωνοπούλου – Δημ. Γεωργιάδου)  
Ταχ. Κωδικός: 38001  
Πληροφορίες: Σ.Κασούμη  
Τηλέφωνο: 24213-52613  
E-mail: [i.tasiakou@thessaly.gov.gr](mailto:i.tasiakou@thessaly.gov.gr)

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:  
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΪΚΑ-ΓΛΥΦΑΔΑ-ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ».**

### **ΣΧΕΤ:**

- 1.Η Κ.Υ.Α Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023(ΦΕΚ 3525/Β/25-5-23) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2020/2184 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (L435/1, 23.12.2020)
2. Η με αριθμ.πρωτ.Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.16518 27-2-2018 εγκύκλιος του Υ.Υ.
- 3.Η υπ'αριθμ.Γ3α/761/1968 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ189/Τβ/10-4-1968) περί ποιότητας πόσιμου νερού.
4. Η υπ'αριθμ.,Υ.Μ.5673/4-12-1957 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5/Τβ/1958)περί απολύμανσης πόσιμου νερού.
5. Εγκύκλιοι αριθμ.πρωτ.ΔΥΓ2/108548/16-11-2005 και ΔΥΓ2/99437/5-1-2012του Υ.Υ σχετικά με «χλωριούχα στο πόσιμο νερό».
- 6.Η με Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 46748/8-9-2023 εγκύκλιος του Υ.Υ.
- 7.Η Δι(δ)/Γ.Π.οικ.44532/25-8-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας «Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 της υπ' αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15-5-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3525)» (ΑΔΑ: 9Ρ6Α465ΦΥΟ-ΥΕ3)
- 8.Το υπ'αριθμ. Δ1δ/Γ.Π. οικ.30168/03-06-2024 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
- 9.Η με αριθ.πρωτ.464/28-3-2025 «Έκθεση Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» από το Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας.

10. Η με αριθ.πρωτ. 502/2-4-2025 «Έκθεση Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» από το Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας.

11. Η με αριθ.πρωτ. 467/2-4-2025 «Έκθεση Αποτελεσμάτων Χημικής Ανάλυσης Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» από το Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας

Σας αποστέλλουμε αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου των δειγματοληψιών πόσιμου νερού τα οποία έλαβε η υπηρεσία μας στα **πλαίσια έκτακτου ελέγχου (καταγγελία)**, αφορούν περιοχές του Δήμου σας και παρακαλούμε για άμεση εφαρμογή της Νομοθεσίας με δικές σας ενέργειες, καθότι έχετε την αποκλειστική αρμοδιότητα και υπευθυνότητα για παροχή ασφαλούς και υγιεινού νερού, απαλλαγμένου από κάθε επιβάρυνση για ανθρώπινη κατανάλωση σε όλες τις περιοχές του Δήμου σας.

Η υπηρεσία μας, σας έχει γνωστοποιήσει επανειλημμένως τη σχετική Νομοθεσία εγκυκλίου και τις επανορθωτικές ενέργειές σας, που θα πρέπει να εφαρμόσετε για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

Από τις εκθέσεις δοκιμών (σχετικό 9) που σας κοινοποιούμε, **δεν βρέθηκε μικροβιολογική επιβάρυνση** του πόσιμου νερού στο **ΦΡΑΓΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ»** του Δήμου Νοτίου Πηλίου .

Από τις εκθέσεις δοκιμών (σχετικό 10) που σας κοινοποιούμε, **βρέθηκε μικροβιολογική επιβάρυνση** του πόσιμου νερού.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

**ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΥΚΟΥΛΕΪΚΑ** σε εντερόκοκκους,

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα αποτελέσματα θα πρέπει **ΑΜΕΣΩΣ** στους οικισμούς που έχει μικροβιολογική επιβάρυνση του πόσιμου νερού να προβείτε στις κάτωθι ενέργειες:

1. **απαγόρευση χρήσης του νερού του δικτύου για ανθρώπινη κατανάλωση**, μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων και την εξασφάλιση των παραμετρικών τιμών των παραμέτρων ποιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα ανωτέρω σχετική νομοθεσία με παράλληλη **ενημέρωση** των κατοίκων,
2. **λήψη μέτρων αντιμετώπισης** της προσωρινής απαγόρευσης χρήσης του νερού του δικτύου για ανθρώπινη κατανάλωση, στους κατοίκους των οικισμών «**ΚΟΥΚΟΥΛΕΪΚΑ-ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑ**» του Δήμου σας

(τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας πόσιμο νερό λ.χ. εμφιαλωμένα, μεταφορά με βυτία),

3. σχολαστικός καθαρισμός με εκκένωση και απολύμανση των δεξαμενών και των συστημάτων –αγωγών υδροδότησης, καθαρισμός του περιβάλλοντος των υδατοδεξαμενών, αυστηρά μέτρα υγειονομικής προστασίας στις υδατοδεξαμενές.
4. **ενημέρωση των καταναλωτών - πολιτών** των οικισμών «ΚΟΥΚΟΥΛΕΪΚΑ-ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑ» του Δήμου σας, ότι το πόσιμο νερό βρέθηκε μικροβιολογικά επιβαρυμένο, με **Εντερόκοκκους**, για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και για τα επανορθωτικά μέτρα που θα λάβετε για την αποκατάσταση της ποιότητας του πόσιμου νερού.
5. **εκτενής και αναλυτική ενημέρωση των πολιτών, των σχολικών μονάδων και του συλλόγου καταστηματαρχών υγειονομικού ενδιαφέροντος** των οικισμών «ΚΟΥΚΟΥΛΕΪΚΑ-ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑ» του Δήμου σας, περί της απαγόρευσης χρήσης του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, με βάση τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων, καθώς και **ενημέρωση** για τις διορθωτικές ενέργειες και τα μέτρα που έχετε λάβει, για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. **ενημέρωση των διευθυντών των σχολείων** των οικισμών «ΚΟΥΚΟΥΛΕΪΚΑ-ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑ» του Δήμου σας, ώστε να μεριμνήσουν προκειμένου τα παιδιά να μην πίνουν νερό από τις βρύσες των σχολείων και γενικά να απαγορευτεί η χρήση του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, μέχρις ότου ο Δήμος, προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και έργα και διαπιστωθεί η καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
7. **ενημέρωση των Υπευθύνων των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων** των οικισμών «ΚΟΥΚΟΥΛΕΪΚΑ-ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑ» του Δήμου σας, για την απαγόρευση χρήσης του νερού του δικτύου για ανθρώπινη κατανάλωση, τους **Υπευθύνους των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και παροχής υπηρεσιών**, ώστε να μην χρησιμοποιούν το νερό στην παραγωγική διαδικασία, μέχρις ότου ο Δήμος

προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και έργα και διαπιστωθεί η καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

8. **Τοποθέτηση σε όλες τις κοινόχρηστες βρύσες** των οικισμών «ΚΟΥΚΟΥΛΕΪΚΑ-ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑ» του Δήμου σας, που το πόσιμο νερό βρέθηκε μικροβιολογικά επιβαρυνόμενο, απαγορευτικές πινακίδες ευκρινείς και ευανάγνωστες στα ελληνικά και στα αγγλικά, όπου θα αναφέρεται ρητά ότι το **νερό είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση**, μέχρις ότου ο Δήμος, προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και έργα και διαπιστωθεί η καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
9. **Παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης** με συνεχείς αναλύσεις, καταγραφή αποτελεσμάτων και αποστολή στην υπηρεσία μας των αποτελεσμάτων αυτοελέγχου, λήψη κάθε δυνατού μέτρου για την εξάλειψη του μικροβιακού φορτίου από το πόσιμο νερό.

Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (σχετ. 1) οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των οικείων Π.Ε. όταν η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών θεωρείται ότι συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, λαμβάνουν το συντομότερο δυνατόν όλα τα ακόλουθα μέτρα:

- α) ειδοποιούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, όλους τους θιγόμενους καταναλωτές για τον δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και για τα αίτιά του, για την υπέρβαση της παραμετρικής τιμής και για τις επανορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ή των περιορισμών χρήσης ή άλλων ενεργειών,
- β) παρέχουν, και επικαιροποιούν τακτικά, τις απαραίτητες συμβουλές προς τους καταναλωτές σχετικά με τις προϋποθέσεις κατανάλωσης και χρήσης του νερού, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πληθυσμιακές ομάδες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία τους που σχετίζεται με το νερό και

γ) ενημερώνουν τους καταναλωτές όταν εξακριβωθεί ότι έχει πάψει να υφίσταται δυνητικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και τους πληροφορούν ότι έχει αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.

Εφιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στην λειτουργία του συστήματος χλωρίωσης του πόσιμου νερού, τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων απολύμανσης- χλωρίωσης του νερού στις δεξαμενές, με αισθητήρα ελέγχου χλωρίωσης. Έλεγχος με καθημερινές μετρήσεις και καταγραφές του υπολειμματικού χλωρίου και αποστολή στην Υπηρεσία μας του σχετικού αρχείου, ώστε να εφαρμόζεται ορθή χλωρίωση του πόσιμου νερού και αυστηρό έλεγχο αυτού (χλώριο), όπως ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η Υπηρεσία μας αναμένει τάχιστα, μετά την λήψη των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών και μέτρων, τα αποτελέσματα **επαναληπτικής δειγματοληψίας από τα κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης , υδατοδεξαμενές και στα σημεία αναφοράς (δίκτυο) του υδρευτικού συστήματος των οικισμών «ΚΟΥΚΟΥΛΕΪΚΑ-ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑ» του Δήμου σας.**

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υπηρεσία μας σε περίπτωση μη συμμόρφωσή σας θα εφαρμόσει το άρθρο 20 της ανωτέρω (1) σχετικής νομοθεσίας.

ΜΕ Ε.Π.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΥ

**ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:**

1.ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ.

**ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ**

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17-ΑΘΗΝΑΤ.Κ. 104 33

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3.ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ